



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго",
Место нахождения: 603152, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, дом 3,
офис 9, ОГРН: 1075261007733

В лице: Генерального директора Лёвкина Максима Вячеславовича

заявляет, что Счётчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03МТ, СЭТ-4ТМ.02МТ в исполнениях согласно приложению №1 на одном листе.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго", Место нахождения: 603152, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, дом 3, офис 9, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603152, РОССИЯ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, дом 3

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Счётчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03МТ, СЭТ-4ТМ.02МТ" Технические условия, номер: ФРДС.411152.001ТУ
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900
Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протоколов:

№ 1390-2018 выдан 04.12.2018 испытательной лабораторией "Центр метрологии и испытаний в области ЭМС ФБУ "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - "Фирма "ИНТЕРСТАНДАРТ"" РОСС RU.0001.21МЭ54;

№ 058/2018 НО выдан 06.12.2018 испытательной лабораторией "Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"" РОСС RU.0001.21АЮ49;

Схема декларирования: Зд.

Дополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы:

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования;

ГОСТ 31818.11-2012 (ИЕС 62052-11:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии, Подраздел 7.5;

ГОСТ 31819.22-2012 (ИЕС 62053-22:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S;

ГОСТ 31819.23-2012 (ИЕС 62053-23:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии; Условия и сроки хранения:

-температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;

-относительная влажность воздуха 95 % при температуре плюс 35 °С.

Срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счётчиков.

Средний срок службы счётчиков - не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.12.2028 включительно

(подпись)



М.П.

«ТехноЭнерго»

ЛЁВКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.55490/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

13.12.2023



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на одном листе

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.55490/23

Сведения о продукции, в отношении которой принята
декларация соответствия

код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9028 30 190 0	Счётчики электрической энергии multifunctional СЭТ-4ТМ.03МТ, СЭТ-4ТМ.02МТ в исполнениях: СЭТ-4ТМ.03МТ СЭТ-4ТМ.03МТ.01 СЭТ-4ТМ.02МТ.02 СЭТ-4ТМ.02МТ.03 СЭТ-4ТМ.03МТ.04 СЭТ-4ТМ.03МТ.05 СЭТ-4ТМ.02МТ.06 СЭТ-4ТМ.02МТ.07 СЭТ-4ТМ.03МТ.08 СЭТ-4ТМ.03МТ.09 СЭТ-4ТМ.02МТ.10 СЭТ-4ТМ.02МТ.11 СЭТ-4ТМ.03МТ.12 СЭТ-4ТМ.03МТ.13 СЭТ-4ТМ.02МТ.14 СЭТ-4ТМ.02МТ.15 СЭТ-4ТМ.03МТ.16 СЭТ-4ТМ.03МТ.17 СЭТ-4ТМ.02МТ.18 СЭТ-4ТМ.02МТ.19 СЭТ-4ТМ.03МТ.20 СЭТ-4ТМ.03МТ.21 СЭТ-4ТМ.02МТ.22 СЭТ-4ТМ.02МТ.23 СЭТ-4ТМ.03МТ.24 СЭТ-4ТМ.03МТ.25 СЭТ-4ТМ.02МТ.26 СЭТ-4ТМ.02МТ.27 СЭТ-4ТМ.03МТ.28 СЭТ-4ТМ.03МТ.29 СЭТ-4ТМ.02МТ.30 СЭТ-4ТМ.02МТ.31	"Счётчики электрической энергии multifunctional СЭТ-4ТМ.03МТ, СЭТ-4ТМ.02МТ" Технические условия, ФРДС.411152.001ТУ; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии, Подраздел 7.5; ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S; ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

(подпись)

М.П.

ЛЕВКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

«ТехноЭнерго»