



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго".

Место нахождения и адрес осуществления деятельности: 603152, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, офис 9. ОГРН: 1075261007733. Номер телефона: +7 (831) 218-04-50.

Адрес электронной почты: info@te-nn.ru

В лице: генерального директора Лёвкина Максима Вячеславовича

заявляет, что Счётчики электрической энергии multifunctional ПСЧ-4ТМ.05МКТ в исполнениях: ПСЧ-4ТМ.05МКТ.ХХ.УУ, где ХХ - условное обозначение варианта исполнения счётчика (00-07, 20, 21), УУ - условное обозначение типа устанавливаемого дополнительного интерфейсного модуля (01-16)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго".

Место нахождения и адрес осуществления деятельности: 603152, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Счётчики электрической энергии multifunctional ПСЧ-4ТМ.05МКТ" Технические условия, номер: ФРДС.411152.002ТУ

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Декларация о соответствии принята на основании протоколов:

1. 1024-19/430 выдан 01.04.2019 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области";
2. 060/2019 НО выдан 12.03.2019 испытательной лабораторией "Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области";
3. 02ЭМС/2019 выдан 11.03.2019 испытательной лабораторией "Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области";

Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация

Применяемые стандарты: приложение №1 на 1 листе.

Условия и сроки хранения:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;

- относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 35 °С.

Срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счётчиков. Средний срок службы - не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.04.2029 включительно

(подпись)

М.П.

«ТехноЭнерго» ЛЕВКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.56072/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

15.04.2024

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 на одном листе

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.56072/24

Применяемые стандарты:

- ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования";
- Подраздел 7.5 ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии";
- ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2";
- ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S";
- ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Счетчики статические реактивной энергии";
- Разделы 4-6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений";
- Раздел 7 ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) "Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех

(подпись)



М.П. ЛЁВКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)