



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго",
Место нахождения: 603152, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород,
г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, ОГРН: 1075261007733,
Номер телефона: +7 8312180450, Адрес электронной почты: info@te-nn.ru

В лице: Генерального директора Лёвкина Максима Вячеславовича

заявляет, что Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М (СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.03М.01, СЭТ-4ТМ.02М.02, СЭТ-4ТМ.02М.03, СЭТ-4ТМ.03М.04, СЭТ-4ТМ.03М.05, СЭТ-4ТМ.02М.06, СЭТ-4ТМ.02М.07, СЭТ-4ТМ.03М.08, СЭТ-4ТМ.03М.09, СЭТ-4ТМ.02М.10, СЭТ-4ТМ.02М.11, СЭТ-4ТМ.03М.12, СЭТ-4ТМ.03М.13, СЭТ-4ТМ.02М.14, СЭТ-4ТМ.02М.15, СЭТ-4ТМ.03М.16, СЭТ-4ТМ.03М.17, СЭТ-4ТМ.02М.18, СЭТ-4ТМ.02М.19, СЭТ-4ТМ.03М.20, СЭТ-4ТМ.03М.21, СЭТ-4ТМ.02М.22, СЭТ-4ТМ.02М.23, СЭТ-4ТМ.03М.24, СЭТ-4ТМ.03М.25, СЭТ-4ТМ.02М.26, СЭТ-4ТМ.02М.27, СЭТ-4ТМ.03М.28, СЭТ-4ТМ.03М.29, СЭТ-4ТМ.02М.30, СЭТ-4ТМ.02М.31)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТехноЭнерго", Место нахождения: 603152, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ИЛГШ.411152.145ТУ. Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Технические условия.

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9028301900

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании

1. Протокол № 1042-2015 выдан 12.03.2015 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Центр метрологии и испытаний в области электромагнитной совместимости. ФБУ КВФ "ИНТЕРСТ АНДАРТ"";
- 2 Протокол №10 ЭМС/2015 выдан 12.03.2015 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория по безопасности измерительных приборов и изделий медицинской техники (ИЛ БИПМТ) ФБУ "Нижегородский ЦСМ"";
- 3 Протокол № ИЛ-1820 выдан 16.03.2015 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория по безопасности измерительных приборов и изделий медицинской техники (ИЛ БИПМТ) ФБУ "Нижегородский ЦСМ"".

Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация

Условия хранения счетчиков в складских помещениях потребителя (поставщика):

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 35 °С.

Срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления счетчиков.

Средний срок службы счетчиков - не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.04.2030 включительно


(подпись)  М.П. ЛЁВКИН МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.64345/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

17.04.2025